



- Räume mit besonderen Gefahren
- Befahrbare Fläche
- Nicht befahrbare Fläche
- ↑  
↓  
←  
→ Sammelstelle
- Hauptzufahrt
- Hauptzugang Feuerwehr
- Gebäudeeingang
- FIBS Feuerwehr Informations- und Bedienstelle
- BMZ Brandmelderzentrale
- FSD Feuerwehr Schlüsseldepot
- FSE Freischaltelement
- ⚡ Blitzleuchte
- TR4a Treppenraum mit Bezeichnung, bauliche Abtrennung
- Treppe o. Treppenraum, ohne bauliche Abtrennung
- ⚡ Eit.-Hauptschalter
- Anleiterstelle
- Brandwand
- 3m Verbot für Fahrzeuge über angegebene Breite einschließlich Ladung
- 135m³ Löschwasserbehälter, unterirdisch mit Löschwasserinhalt m³
- ⚡ Absperrschieber Wasser
- ⚡ Absperrschieber Gas
- SPZ Sprinklerzentrale
- ⚡ Löschwasser-Einspeiseeinrichtung, Anschluss
- ⚡ Unterflur-Hydrant
- ⚡ Warnung vor elektrischer Spannung

**ÜBERSICHTSPLAN**

**Musterhotel**  
Musterstraße, Musterhausen

Stand: 01/2024

Planersteller: **Endreß** BRANDSCHUTZ

FWP A3 ÜP